

Aclaraciones

"Tarifa Catálogo 2010"

Estimado Cliente,

Notificarle que en la **Tarifa Catálogo 2010** publicada, hemos detectado algunos puntos que precisan de aclaración:

Pág. 30: Las dimensiones de la unidad exterior del modelo MFZ-KA50VA que aparecen en Tarifa indican: **850/330/850 mm.**, cuando las dimensiones correctas para este modelo son: **840/330/850 mm.**

Pág. 33: En el cuadro resumen de Distancias Frigoríficas para las unidades exteriores, indica **80 metros** de Distancia Frigorífica para **MXZ-8A140VA**, cuando la Distancia Frigorífica correcta para este modelo es de **70 metros.**

Pág. 54: El título de la Tabla de Combinaciones de dicha página es incorrecto.

Indica: MXZ-2A30VA / MXZ-2B30VA

Debería indicar: MXZ-2A52VA / MXZ-2B52VA

También aprovechamos la ocasión para aclararle que los precios expresados en las **páginas 367 PFAV y 371 PFD** hacen referencia solamente a la unidad interior, debiendo se sumados los precios de las unidades exteriores correspondientes.

Agradecemos su comprensión.

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy cordialmente.

**DIVISIÓN AIRE ACONDICIONADO
MITSUBISHI ELECTRIC**

Su número de fax figura en nuestra base de datos de clientes. Si Ud. no desea recibir más información de Mitsubishi Electric comuníquelo a nuestro fax: 93-6748204.